

ENTRADA RED

RV 0,6/1kV 3x(1x25 mm2) + 1x16 mm2

VIALES SALIDA A

2.700 w.
RV 0,6/1kV
4x(1x6 mm2)

VIALES SALIDA B

1.750 w.
RV 0,6/1kV
4x(1x6 mm2)

JARDIN SALIDA C

2.100 W.
RV 0,6/1kV
4x(1x6 mm2)

JARDIN SALIDA D

2.100 W.
RV 0,6/1kV
4x(1x6 mm2)

FECHA Julio 2010	PROYECTO	DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UNIDAD EJECUCION UE-1.3.
ESCALA	SITUACION	UNIDAD EJECUCION UE-1.3. TERMINO MUNICIPAL DE ASPE.
	PETICIONARIO	PROMOCION URBANISTICA ASPE, S.L.

ESQUEMA PROTECCIONES CUADRO MANDO Y Y REGULADOR FLUJO

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL.

Fdo. Antonio Pastor Antón. Colegiado 1.746

Murillo & Pastor Ingenieros, c.b.
ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS

PLANO 3