



	Tubería de red existente		Brida ciega (BC)
	Tubería de fundición Ø100 mm. (Fd)		Unión T (T)
	Tubería de fundición Ø150 mm. (Fd)		Hidrante con valvula de corte
	Protección de cruce bajo calzada		Ventosa
	Valvula de compuerta (VC)		

PROLONGACIÓN DE LA RONDA SUR DESDE  
LA C./ ERMITA HASTA LA AVDA. ORIHUELA  
**ASPE ALCANTÉ**



**I 10**  
PLANTA RED DE AGUA POTABLE

JOSE LUIS CAMARASA  
JUAN M. OCHOTORENA  
COPISTAS

ARQUITECTO / COL. 2.429  
ARQUITECTO

E 1/1.000  
JUNIO 2009  
Exp: 04708