



- Canalización existente
- Canalización de alumbrado compuesta por 2Ø110 PEAD
corrugado doble pared SN8 mas cable toma de tierra de Cu de 35mm².
- Luminaria tipo V.S.A.P. 250 W sobre columna de doble brazo de 10,00 m.
- Protección de cruce bajo calzada
- Luminaria tipo V.S.A.P. 250 W sobre columna de 10,00 m.
- Centro de mando con reductor de flujo
- Arqueta de cruce y/o derivación

PROLONGACIÓN DE LA RONDA SUR DESDE
LA C./ ERMITA HASTA LA AVDA. ORIHUELA
ASPE ALICANTE



JOSE LUIS CAMARASA
JUAN M. OCHOTORENA
colinur

ARQUITECTO / COL. 2.429
ARQUITECTO

I 11.1/2
PLANTA RED DE ALUMBRADO
OBRA CIVIL

E 1/1.000
JUNIO 2009

Exp.: 04708