



CERTIFICAT TÈCNIC PER A DETERMINAR LA INCLUSIÓ DE L'ACTIVITAT EN EL RÈGIM DE COMUNICACIÓ D'ACTIVITAT INNÒCUA

1.- DADES DE L'ACTIVITAT

NIF Nom / Raó Social* Primer cognom* Segon cognom

Emplaçament de l'activitat:

Descripció de l'activitat:

2.- DADES DEL TÈCNIC COMPETENT

NIF Nom / Raó Social* Primer cognom* Segon cognom

Correu @:

Titulació:

Especialitat:

Col·legi professional:

Núm. Col·legiat/da:

3.- El tècnic/la tècnica que subscriu CERTIFICA:

i.- Que les obres d'instal·lació de l'activitat, ja han finalitzat, han sigut realitzades sota la meua direcció, atenent-se al projecte tècnic de referència i sense modificacions ressenyables

Ó

i.- Que no han sigut necessàries obres d'habilitació per a la implantació de l'activitat.

ii.- Que l'activitat compleix totes les condicions que, a continuació, es relacionen, segons disposa l'annex III de la Llei 6/2014, de 26 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control d'Activitats a la Comunitat Valenciana:

1.Sorolls i vibracions:

1.1. Per a complir els nivells màxims de transmissió, siga aèria o siga estructural, en ambients interiors o exteriors, establits en la normativa vigent en matèria de soroll ambiental, és suficient utilitzar, com a única mesura correctora contra els sorolls, la simple absorció dels seus paraments i coberta (tancaments), a més d'evitar mantindre part de superfícies obertes.

1.2. El nivell mitjà de pressió sonora estandarditzat, ponderat A, del recinte és inferior a 70 dBA.

1.3. Disposen d'elements motors o electromotors amb una potència igual o inferior a 9 CV, considerant el següent:

-La potència electromecànica estarà determinada per la suma de la potència dels motors que accionen les màquines i els aparells que formen part de l'activitat.



-Queden exclosos del còmput els elements auxiliars de la instal·lació no destinats directament a la producció:ascensors, enllumenat, instal·lacions de ventilació forçada, instal·lacions d'aire condicionat de caràcter domèstic, etc.

-No s'avaluarà, com a potència, la corresponent a les màquines portàtils el nombre de les quals no siga superior a 4, nila potència individual d'aquestes, quan siga inferior a 0,25 kW.

1.4. Els equips d'aire condicionat instal·lats compleixen algun dels requisits següents:

-Les unitats compresores se situen a l'interior del local, independentment de la seua potència.

-La potència instal·lada és inferior a 9 cavalls de vapor (CV), amb independència de la seua ubicació.

2.Olors, fums i emanacions

2.1. Per a evitar els fums i les olors és suficient renovar l'aire per mitjà de bufadors.

2.2. No es desenvolupen combustions ni processos físics o químics que originen emanacions de gasos, vapors i pols a l'atmosfera.

3.Contaminació atmosfèrica: No està inclosa en l'annex IV el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera de la Llei 34/2007, de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera, actualitzat pel Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, en cap dels grups A, B i C, o la normativa que la substituïska o complemente.

4.Abocaments d'aigües residuals i/o residus

4.1. Es tracta d'una activitat que no requereix cap mena de depuració prèvia de les aigües residuals per al seu abocament en la xarxa del clavegueram i/o el seu abocament és exclusivament d'aigües sanitàries.

4.2. És una activitat que no genera residus o que produeix residus assimilables als residus domèstics.

5.Radiacions ionitzants: NO és susceptible d'emetre cap radiació ionitzant.

6.Incendis: amb caràcter general, la càrrega tèrmica ponderada és inferior a 100 Mcal/m².

7.Manipulació de substàncies perilloses o generació de residus perillosos: no s'utilitzen, manipulen ni generen substàncies o residus considerats com a perillosos, d'acord amb el que disposa l'annex III de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminants, o l'annex I del Reglament (CE) 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008,sobre classificació, etiquetatge i envàs de substàncies i mescles, i per la qual es modifiquen i es deroguen les directives67/548/CEE i 1999/45CE i es modifica el Reglament (CE) 1907/2006.

8.No presenta risc d'explosió per sobrepressió i/o deflagració.

9.Risc de legionel·losi: no disposa d'instal·lacions industrials subjectes a programes de manteniment incloses en l'article 2 del RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

iii.- Que l'eficàcia de les mesures correctores, adoptades en la referida activitat, ha sigut comprovada complint l'estipulat en la reglamentació aplicable.

iv.- Que l'activitat i les instal·lacions existents en la mateixa COMPLEIXEN amb:

- ✓ Decret 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics.
- ✓ Tots els requisits ambientals exigibles i altres requisits preceptius, d'acord amb la normativa aplicable per al compliment dels objectius de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat



Valenciana de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana.

- ✓ La Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica.
- ✓ Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
- ✓ Compleix els Documents Bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març:
 - Document Bàsic SI: Seguretat en cas d'incendis.
 - Document Bàsic SUA: Seguretat d'Utilització i Accessibilitat
 - Document Bàsic HS: Salubritat
- ✓ El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, havent-se instal·lat enllumenat d'emergència i senyalització adaptat a aquest, així com al DB-SI del CTE.
- ✓ El Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) del municipi d'Oliva i les Ordenances d'aplicació.

I per a que així conste, i als seus efectes

VISAT COL·LEGIAL

Oliva, 17 de novembre de 2022

Fdo. Tècnic competent